



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области**

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27, тел. 8(8182) 651494 ф. 8 (8182)633083, E-mail: mchs29@yandex.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Архангельск ул. С.Космонавтов, д. 51, тел. 8 (8182) 63-30-15, E-mail: ogpnundao@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Плесецкого района

Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д. 37, тел. (81832)7-45 70,
Email: ogpn20arh@yandex.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

«17» августа 2021 г., 17 час. 00 мин. № 49

(дата и время составления акта)

164262, Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, д. 37

(место составления акта)

**Предписание № 49/1/1
об устранении выявленных нарушений**

(плановой / внеплановой)

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Плесецкого района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области от « 02 » августа 20 21 года № 49, в период с 10 ч. 00 мин. « 17 » августа 20 21 г. по 17 ч. 00 мин. « 17 » августа 20 21 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие в форме плановой выездной проверки,

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено:

1) Кондратовым Евгением Игоревичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Плесецкого района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самодедская средняя школа» филиал дошкольного образования — детский сад, юридический адрес: 164269, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Самодед, Самодедская улица, 12.; ИНН: 2920004680, в лице директора МБОУ «Самодедская школа» Малышевой Елены Николаевны

(указывается объект контроля, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (индивидуального предпринимателя) или наименование организации, в отношении которых проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено по адресу (местоположению): 164269, Архангельская область, Плесецкий район, поселок Самодед, Самодедская улица, 12 «Г»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было проведено контрольное (надзорное) мероприятие).

Контрольное (надзорное мероприятие) проведено совместно с:

1) директором МБОУ «Самодедская школа» Малышевой Еленой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в

проведении контрольного (надзорного) мероприятия).

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

N	Наименование выявленного нарушения обязательных требований	структурная единица (статья, часть, пункт) и наименование нормативного правового акта, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	Обеспечить наличие на объекте защиты утвержденный регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты.	статья 83, Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 года № 123-ФЗ (далее – ФЗ № 123); абз. 2 п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ).	15.01.2022г.	
2	Обеспечить на объекте защиты хранение технической документации на системы противопожарной защиты (пожарной сигнализации), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем.	ст. 83 ФЗ № 123; Абз. 3 п. 54 ППР в РФ.	15.01.2022г.	
3	Обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации эвакуационных путей.	ч. 6 ст. 134, табл. 28 ФЗ №123 п. 25 ППР в РФ.	15.01.2022г.	
4	Обеспечить проведение повторной обработки конструкций (стропила и обрешетки чердачного помещения).	ч.1 ст. 58, ФЗ №123; абз. 4 п. 13 ППР в РФ.	15.01.2022г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Плесецкого района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Архангельской области Кондратов Е.И.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

«17» 08 2021 г.



М.И.П.

Предписание для исполнения получил (а):

Е.И. Кондратов

(подпись)

«24» августа 2021 г.

Директор

МБОУ «Самодедская школа»

Мальшева Елена Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)